



Государственное унитарное предприятие  
города Севастополя

« **Водоканал** »

e-mail: office@sevvodokanal.org.ru

сайт: www.sevvodokanal.org.ru

тел./факс: (8692) 54-61-35

299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, дом 4

19.05.19 № 21/8-2779  
На № 6487 от 08.05.19

ООО «СЗ «ДЕЛЬТА-М»

«Утверждаю»

Директор ГУПС «Водоканал»

Н.Б. Перегуда

20 г.

МП

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на водоснабжение и водоотведение**

Данные технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта «Многоэтажная жилая застройка» расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Т. Шевченко, 19-Б, (КН 91:02:001010:141) выдаются на основании «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83.

В части водоснабжения:

1. Объем водоснабжения: 44,9 м<sup>3</sup>/сут.
2. Точка подключения – горводопровод Ду – 150мм, проходящий между домом №2 по ул. Косарева и ДСОШ №57.
3. Гарантированное давление в точке подключения к городской водопроводной сети составляет 2,6кГ/см<sup>2</sup>.
4. Вода, подаваемая из городской водопроводной сети, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
5. Устройство узла учета расхода воды предусмотреть в месте подключения водопроводного ввода к внутриплощадочным сетям. Тип прибора учета воды должен быть сертифицирован Госстандартом Российской Федерации для применения на территории РФ, с обеспечением антивандальной защиты. Рекомендована установка прибора учета воды с импульсным выходом и открытым протоколом передачи данных. Прибор учета воды рекомендовано установить на глубине не более 1,5м от уровня перекрытия колодца.
6. Размер колодца выполнить в соответствии с калибром прибора учета воды и требованиями СП 31.13330.2012.
7. Границей балансовой и эксплуатационной ответственности обслуживания и содержания водопроводных сетей между ГУПС «Водоканал» и Заказчиком является точка подключения в горводопровод.

В части водоотведения:

1. Объем водоотведения: 44,9 м<sup>3</sup>/сут.
2. Водоотведение возможно в самотечную сеть водоотведения Ду=250мм, проходящую по ул. Т. Шевченко.

Подключение возможно при условии проведения гидравлического расчета самотечной сети водоотведения Ду=250мм от точки подключения до врезки в самотечный канализационный коллектор Ду=500мм, проходящий в районе СТ «Рыбак-5».



3. При прохождении проектируемой сети водоотведения по чужому земельному участку согласовать его собственником.

4. Требования к составу и свойствам сточных вод объекта, сбрасываемых в городскую канализацию:

- БПК 5 – не более 135 мг/л
- взвешенные вещества – не более 220 мг/л
- температура – 5-40° С
- рН – 6,5-9,0

5. Границей эксплуатационной ответственности обслуживания и содержания канализационных сетей между гр. ООО «СЗ «Дельта-М» и ГУПС «Водоканал» является обрез трубы в колодце подключения на городской самотечной сети водоотведения Ду=250мм, проходящей по ул. Т. Шевченко.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания договора о подключении (технологическом присоединении).

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал» на 2019 год утверждены приказом Департамента городского хозяйства от 06.12.2018 №515-ОД.

Срок действия технических условий - 3 (три) года.

И. о. главного инженера



А.В. Степакин

Лебедева М.С.  
Иванова А. А.  
54-42-36